





ITEM	DESCRICAO	QTDE
.11	EXAUSTOR AXIAL MOD. MURO 120 COM VENEZIANA – VAZÃO 152 m3/h (MULTIVAC)	01
.10	GRELHA DE RETORNO P/ PORTA REF. TROPICAL MOD VSH2M 200x200 mm	02
.09	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO REF. TROPICAL MOD. DI 32 +RG 9"x6"	03
.08	ATENUADOR DE RUIDO 750x1200x900 mm	01
.07	ATENUADOR DE RUIDO 900x600x900 mm	02
.06	TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETA REF. TROPICAL MOD. 1000x1000 mm	01
.05	DAMPER SOBRE PRESSÃO REF. TROPICAL MOD. DCV-O 900x600 mm	02
.04	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO REF. TROPICAL MOD. DCV-O 900x600 mm	02
.03	GRELHA DE RETORNO P/ PISO REF. TROPICAL MOD. GPEC-500x400 mm (MODULO CENTRAL)	05
.02	GRELHA DE RETORNO P/ PISO REF. TROPICAL MOD. GPEC-500x400 mm (MODULO LATERAL)	02
.01	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO REF. TROPICAL MOD. DI 41 +RG 15"x15"	16

LISTA DE MATERIAIS

REV./N.	DATA	ASSUNTO	VISTOS
02	15/12/04	ALTERAÇÃO DE DUTOS E PLANTA CIVIL	
01	16/11/04	ALTERAÇÃO DE DUTOS E PLANTA CIVIL	
00	20/10/04	ESTUDO PRELIMINAR	

COLOR	PEN	COR
01	0.10	7
02	0.20	7
03	0.25	7
04	0.30	7
05	0.15	7
06	0.30	7
07	0.40	7
08	0.10	7
45	0.10	7
191	0.60	7
253	0.10	253
254	0.10	254

ENGELUX
ENGENHARIA & PROJETOS
TRATAMENTO DE AR-VENTILAÇÃO MECÂNICA-SALAS LIMPAS
AV. BARÃO DO BANANAL,416-SALA 01-RIBEIRÃO PRETO
TEL.: (016) 624 5837 – (016) 624 7512

RESP. TÉCNICO: FRANCISCO STRACCIALINI
CREASP: 5060430122

PROP./RESP.: UNI-FACEF
HG:

Nº DA OBRA:	312
NOME DO CLIENTE:	UNI-FACEF
PROJ.:	LUCIANO NICCIOLI
LOCAL:	AV. MAJOR NICACIO Nº 2433
DES.:	EVANDRO R. MATOS
CIDADE/UF:	FRANCA-SP.
VISTO:	
TÍTULO:	PROJETO AR CONDICIONADO PLANTA DO AUDITÓRIO
SIGLA:	AC
DATA:	20/10/04
ESCALA:	1:50
Nº DA FOLHA:	01/02
DESENHO Nº	ENG_AC_312
AUTORIA:	ENGELUX ENG. E PROJETOS
FONE:	(016) 624 5837