

AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO



PLANTA - PISO TÉRREO
escala 1:150

TIPO FABRICANTE	HIWALL CARRIER ou similar		
Capacidade (BTU/h)	9000	12000	18000
Carga de gás (g)	550 (até 5 m)	700 (até 5 m)	1050 (até 5 m)
Ciclo	Fijo	Fijo	Fijo
Evaporadora	42FVCA09C5	42FVCA12C5	42FVCA18C5
Condensadora	38FVCA09C5	38FVCA12C5	38FVCA18C5
Consumo (W)	756	1053	1599
Classificação Energética	A	A	A
Unidade Interna (LxAxP mm)	900x275x188	900x275x188	900x275x205
Unidade Externa (LxAxP mm)	700x540x240	780x540x250	810x555x310
Peso Líquido - Int/Ext (Kg)	6,7/23,5	7,8/26,5	9,5/32,0
Tensão (V) / Fase	220 / 1F	220 / 1F	220 / 1F
Gás Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Tecnologia	Inverter	Inverter	Inverter
Vazão Evaporadora (m³/h)	480	600	780
EER (W/W)	3,49	3,34	3,3
GARANTIA	1 ano		

Modelo	Tpo	Cassete 4 Vias	BTU/h	RIC480BP	RIC480BP
SARFACASSE			48000	48000	48000
CICLO			FIXO	FIXO	FIXO
ALIMENTAÇÃO (VxHz)			220 x 60	220 x 60	220 x 60
DIMENSÃO (CxLxP) mm			288 x 340 x 840	380x380x840	380x380x840
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA			A	A	A
GÁS REFRIGERANTE			R-410A	R-410A	R-410A
GARANTIA			3 ANOS	3 ANOS	3 ANOS
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA			1 vln/1F	1 vln/1F	1 vln/1F
PESO UNIDADE			26,5	26,5	26,5
PESO UNIDADE COMPRESSOR			18,0	18,0	18,0
FABRICANTE			TRIPLO	TRIPLO	TRIPLO

UNIDADE II	LOCAL	TIPO	CAPACIDADE QUANTIDADE		OBS
			(BTUs)	TIF	
PAV TÉRREO	AGENCIA EXPERIMENTAL	PISO TETO	48000	1 A	AQUISIÇÃO
PISO 1	SALA PROFESSORES	PISO TETO	48000	1 B	AQUISIÇÃO
	IPES	PISO TETO	48000	1 C	AQUISIÇÃO
PISO 2	SALA DOS COORDENADORES	PISO TETO	48000	2 D	AQUISIÇÃO
	SECRETARIA COORDENADORES	HIWALL	9000	1 F	AQUISIÇÃO
	PIBID	HIWALL	18000	1 G	AQUISIÇÃO
UNIDADE I	TÉRREO	SALA NOVA - CLINICA DE PSICOLOGIA - ANTIGA OFICINA	HIWALL	1 H	AQUISIÇÃO

TÍTULO: PROJETO DE AR-CONDICIONADO

OBRA: AR CONDICIONADO

LOCAL: CAMPUS UNIFACEF UNIDADE II

CLIENTE: UNI-FACEF

ENG. GUILHERME AUGUSTO BERTELLI FERNANDES CLEMENTE
CREA 5062775007

ESCALAS INDICADA
DATA 05/05/2017

OBS:

1/4