

PLANTA BAIXA - PISO 01  
escala 1:150



TIPO FABRICANTE	HIWALL CARRIER ou similar		
	Capacidade (BTU/h)	9000	12000
Carga de gás (g)	550 (até 5 m)	700 (até 5 m)	1050 (até 5 m)
Ciclo	Fijo	Fijo	Fijo
Evaporadora	42FVCA09C5	42FVCA12C5	42FVCA18C5
Condensadora	38FVCA09C5	38FVCA12C5	38FVCA18C5
Consumo (W)	756	1053	1559
Classificação Energética	A	A	A
Unidade Interna (LxAXP mm)	900x275x188	940x275x205	940x275x205
Unidade Externa (LxAXP mm)	700x540x240	780x540x250	810x550x310
Peso Líquido - Int/Ext (Kg)	6,7/23,5	7,8/26,5	9,5/32,0
Tensão (V) / Fase	220 / 1F	220 / 1F	220 / 1F
Gás Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Tecnologia	Inverter	Inverter	Inverter
Vazão Evaporadora (m³/h)	480	600	780
EER (W/W)	3,49	3,34	3,3
GARANTIA	1 ano		

Modelo	Tipo	Capacidade	BTU/h	RICABSP	RIANBR
Modelo	Tipo	Capacidade	BTU/h	RICABSP	RIANBR
CAPACIDADE			BTU/h		
CICLO			Fijo		
ALIMENTAÇÃO (V/F/FAS)			220 x 1		
DIMENSÕES			288 x 340 x 240		
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA			A		
GÁS REFRIGERANTE			R-410A		
GARANTIA			24 MESES		
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA			220V/60Hz		
PESO UNIDADE			20,5		
PESO UNIDADE COMPRESSOR			20,5		
FABRICANTE			HIWALL		

UNIDADE	LOCAL	TIPO	CAPACIDADE (BTUs)	QUANTIDADE		OBS
				E	TIF	
UNIDADE II	PAV TÉRREO	AGENCIA EXPERIMENTAL	48000	1	A	AQUISIÇÃO
	PISO 1	SALA PROFESSORES	48000	1	B	AQUISIÇÃO
		IPES	48000	1	C	AQUISIÇÃO
		SALA DOS COORDENADORES	48000	2	D	AQUISIÇÃO
	PISO 2	SECRETARIA COORDENADORES	9000	1	F	AQUISIÇÃO
		PIBID	18000	1	G	AQUISIÇÃO
UNIDADE I	TÉRREO	SALA NOVA - CLINICA DE PSICOLOGIA - ANTIGA OFICINA	18000	1	H	AQUISIÇÃO

**TÍTULO: PROJETO DE AR-CONDICIONADO**

OBRA: AR CONDICIONADO

LOCAL: CAMPUS UNIFACEF UNIDADE II

CLIENTE: UNI-FACEF

ENG. GUILHERME AUGUSTO BERTELLI FERNANDES CLEMENTE  
CREA 5062775007

ESCALAS INDICADA: OBS:

DATA 05/05/2017

2/4