



PLANTA BAIXA - PISO 02  
escala 1:150

TIPO	HIWALL		
	CARRIER ou similar		
FABRICANTE	9000	12000	18000
Capacidade (BTU/h)	550 (até 5 m)	700 (até 5 m)	1050 (até 5 m)
Carga de gás (g)	Fijo	Fijo	Fijo
Ciclo	42FVCA09C5	42FVCA12C5	42FVCA18C5
Evaporadora	38FVCA09C5	38FVCA12C5	38FVCA18C5
Condensadora	756	1053	1599
Consumo (W)	A	A	A
Classificação Energética	900x275x188	900x275x188	900x275x205
Unidade Interna (LxAxP mm)	700x540x240	700x540x250	810x555x310
Unidade Externa (LxAxP mm)	6,723.5	7,826.5	9,532.0
Tensão (V) / Fase	220 / 1F	220 / 1F	220 / 1F
Gás Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Tecnologia	Inverter	Inverter	Inverter
Vazão Evaporadora (m³/h)	480	600	780
EER (W/W)	3,49	3,34	3,3
GARANTIA	1 ano		

Modelo	Tpo	Cassete 4 Vias	RIC480IP	HiWALL
SAPRIMOSSE	BTU/h	9000	12000	18000
CICLO		Fijo	Fijo	Fijo
ALIMENTAÇÃO (VxHz)		220/60	220/60	220/60
DIMENSÃO (CxLxP) mm		288 x 340 x 840	388x540x840	488x555x940
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA		A	A	A
GÁS REFRIGERANTE		R-410A	R-410A	R-410A
GARANTIA		1 ano	1 ano	1 ano
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		1 virent	1 virent	1 virent
PESO UNIDADE		20,900	26,5	33,9
PESO UNIDADE COMPRESSOR		18,0	20,5	26,5
FABRICANTE		HITACHI	HITACHI	HITACHI

UNIDADE	LOCAL	TIPO	CAPACIDADE (BTUs)	QUANTIDADE		OBS
				E	TIF	
UNIDADE II	PAV TÉRREO AGENCIA EXPERIMENTAL	PISO TETO	48000	1	A	AQUISIÇÃO
	PISO 1 SALA PROFESSORES	PISO TETO	48000	1	B	AQUISIÇÃO
	PISO 1 IPES	PISO TETO	48000	1	C	AQUISIÇÃO
	PISO 2 SALA DOS COORDENADORES	PISO TETO	48000	2	D	AQUISIÇÃO
	PISO 2 SECRETARIA COORDENADORES	HIWALL	9000	1	F	AQUISIÇÃO
	PIBID	HIWALL	18000	1	G	AQUISIÇÃO
UNIDADE I	TÉRREO SALA NOVA - CLINICA DE PSICOLOGIA - ANTIGA OFICINA	HIWALL	18000	1	H	AQUISIÇÃO

**TÍTULO: PROJETO DE AR-CONDICIONADO**

OBRA: AR CONDICIONADO

LOCAL: CAMPUS UNIFACEF UNIDADE II

CLIENTE: UNI-FACEF

ENG. GUILHERME AUGUSTO BERTELLI FERNANDES CLEMENTE  
CREA 5062775007

ESCALAS INDICADA: OBS:

DATA 05/05/2017

3/4