

TIPO	HIWALL
FABRICANTE	CARRIER ou similar
Capacidade (BTU/h)	18000
Carga de gás (g)	1050 (até 5 m)
Ciclo	Frio
Evaporadora	42FVCA18C5
Condensadora	38FVCA18C5
Consumo (W)	1599
Classificação Energética	A
Unidade Interna (LxAxP mm)	940x275x205
Unidade Externa (LxAxP mm)	810x558x310
Peso Líquido - Int/Ext (Kg)	9,5/32,0
Tensão (V) / Fase	220 / 1F
Gás Refrigerante	R-410A
Tecnologia	Inverter
Vazão Evaporadora (m³/h)	780
EER (W/W)	3,3
GARANTIA	1 ano

Modelo	Tipo	PISO TETO INVERTER
CAPACIDADE	BTU/h	48000
CICLO		FRIJO
ALIMENTAÇÃO (V-F-Hz)		220-2-60
DIMENSÕES (unidade interna) A x L x P	mm	1650 x 235 x 675
DIMENSÕES (unidade externa) A x L x P	mm	932 x 1162 x 375
CLASSIFICAÇÃO INMETRO		B
GÁS REFRIGERANTE		R-410A
GARANTIA		1 ANO
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V/Hz/F	220/60/1
OPERAÇÃO		ELETRÔNICO
PESO UNIDADE	kg	48 (unidade interna) 92 (unidade externa)
AMPERAGEM		5,6
FABRICANTE		CARRIER OU SIMILAR

EV-XX PISO TETO

48.000BTU/h

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

EV-XX HIWALL

18.000BTU/h

EV-XX HIWALL

18.000BTU/h

EV-XX HIWALL

18.000BTU/h

TABELA – EQUIPAMENTOS – BIOTÉRIO					
LOCAL	TIPO	CAPACIDADE (BTUs)	QUANTDADE	IDENTIFICAÇÃO	OBS
SALA DE PREPARO / SALA DE ANESTESIA	HIWALL	18000	1	A	AQUISIÇÃO
LAVAGEM DE MATERIAIS / ARSENAL	HIWALL	18000	1	B	AQUISIÇÃO
ANEXO BAIAS	HIWALL	18000	1	C	AQUISIÇÃO
BAIAS	PISO TETO	48000	1	D	AQUISIÇÃO

TÍTULO	BIOTÉRIO
OBJETO	Ar-Condicionado
LOCAL	BIOTÉRIO
CLIENTE	Uni-FACEF
PROJ.	GUILHERME AUGUSTO BERTELLI FERNANDES CLEMENTE
CAD.	30562775907
REVISÃO	
DATA	24/05/2018
	F1