

**ESCLARECIMENTOS DO PROCESSO Nº 44/2018 – PP Nº 32/2018**

1) Confirmar a necessidade de:

- Treinamento para operação e manutenção: NÃO NECESSITA
- Operação assistida (1 dia): NÃO NECESSITA
- “As Built” / Manuais / “data book”: NECESSITA

2) Tendo em vista que os condensadores serão instalados em área externa, sem nenhum inconveniente técnico quanto a descarga do ar, solicitamos, informar se poderão ser fornecidos equipamentos com DESCARGA VERTICAL DO AR.

R. Sim, poderá.

Franca, 31 de outubro de 2018.

**Bruna Sousa Ferreira**  
Presidente da Comissão Permanente de  
Licitações do Uni-FACEF - COPEL